

Gostynin, 19 lipca 2021 r.

Numer zamówienia: **MPK.271.14.2021**

**Do Wszystkich Wykonawców**

**Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 2**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla przetargu nieograniczonego pn.:

**„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie”**

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawców:

<b>Pytania z dnia 07.07.2021 r.</b>	
<b>Pytanie nr 4</b>	Jakich „właścicieli terenów” dotyczy zapis p. I. ust. 8 OPZ: „Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą Roboty.” skoro zgodnie z p. I. ust. 1 OPZ właścicielem działki nr geod. 114, obręb ewidencyjny 0001 w Gostyninie, na której planowana jest inwestycja - jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Gostyninie, a teren istniejącej oczyszczalni „posiada niezbędną do rozbudowy infrastrukturę”?
<b>Odpowiedź nr 4</b>	<i>Potwierdzamy, że właścicielem działki nr geodezyjny 114 obręb 0001 w Gostyninie jest MPK w Gostyninie Spółka z o. o.</i>
<b>Pytanie nr 5</b>	Czy ścieki z zaplecza budowy można odprowadzić do istniejącej, zakładowej sieci kanalizacyjnej? Jeżeli tak to prosimy o podanie warunków technicznych przyłączenia oraz kosztów przyłączenia i opłat za odprowadzane ścieki.
<b>Odpowiedź nr 5</b>	<i>Ścieki z zaplecza budowy można odprowadzać do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Koszty przyłączenia ponosi Wykonawca. Zamawiający wskaże miejsce i określi warunki przed podpisaniem umowy. Opłaty za odprowadzane ścieki naliczane będą zgodnie z obowiązującą taryfą.</i>
<b>Pytanie nr 6</b>	Czy możliwy jest pobór wody na cele związane z realizacją budowy i do zaplecza budowy z zakładowej sieci wodociągowej? Jeżeli tak to prosimy o podanie warunków przyłączenia i stawek opłat za pobraną wodę?
<b>Odpowiedź nr 6</b>	<i>Możliwy jest pobór wody na cele związane z realizacją budowy i do zaplecza budowy z zakładowej sieci wodociągowej. Koszty przyłączenia ponosi Wykonawca. Zamawiający wskaże miejsce i określi warunki przed podpisaniem umowy. Opłaty za wodę naliczane będą zgodnie z obowiązującą taryfą.</i>

**Pytanie nr 7**

Kto ponosi opłaty za wywóz i/lub utylizację ścieków, osadów i innych nieczystości płynnych i stałych z istniejących obiektów oczyszczalni, które przed przebudową muszą zostać opróżnione, np. poletka osadowe? Jeżeli mają być one ujęte przez Wykonawcę w cenie ofertowej to prosimy o podanie rodzaju, kodu i ilości odpadów.

**Odpowiedź nr 7**

*Opłaty za wywóz i/lub utylizację ścieków, osadów i innych nieczystości płynnych i stałych z istniejących obiektów oczyszczalni, które przed przebudową muszą zostać opróżnione ponosi Wykonawca.*

*Odpady:*

- osad ściekowy – 190805 – od 100 do 300 ton
- piasek z piaskownika – 190802 – od 30 do 50 ton

**Pytanie nr 8**

Odnośnie p. I. ust. 12 OPZ zapis: „Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska, obciążą Wykonawcę.” Prosimy o potwierdzenie, że obecnie na terenie oczyszczalni nie występują przekroczenia norm określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska.

**Odpowiedź nr 8**

*Na dzień udzielania odpowiedzi Zamawiający informuje, że na terenie oczyszczalni nie występują przekroczenia norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska (zapis ww. pkt OPZ nie odnosi się do parametrów ścieków oczyszczonych).*

**Pytanie nr 9**

Skoro zgodnie z p. I. ust. 1 OPZ właścicielem działki, na której planowana jest inwestycja jest MPK Sp. z o.o. w Gostyninie a teren istniejącej oczyszczalni posiada niezbędną do rozbudowy infrastrukturę, to w nawiązaniu do p. I. ust. 14. OPZ zapis: „Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi, podziemnych i nadziemnych, takich jak rurociągi, kable, linie energetyczne itp. Wykonawca, jeżeli zajdzie taka potrzeba, uzyska od odpowiednich zarządców tych budowli, urządzeń i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego dotyczących ich lokalizacji.” Prosimy wskazanie obiektów (w tym sieci), które są zlokalizowane na terenie oczyszczalni ścieków, ale nie są własnością lub nie są w zarządzie Zamawiającego (wraz z określeniem tych właścicieli/zarządców).

**Odpowiedź nr 9**

*Sieci, które są zlokalizowane na terenie oczyszczalni ścieków ale nie są własnością ani nie pozostają w zarządzie Zamawiającego to:*

- Światłowody internetowe – firma SOFTNET Telekom Bielińska Sp. j.
- przyłącze telekomunikacyjne – ORANGE POLSKA S. A.
- przyłącze energetyczne – ENERGA

**Pytanie nr 10**

Prosimy o informację czy podczas realizacji niniejszej inwestycji na terenie oczyszczalni będą prowadzone równoległe inne inwestycje budowlane?

**Odpowiedź nr 10**

*Podczas realizacji niniejszej inwestycji na terenie oczyszczalni nie będą prowadzone równoległe inne inwestycje.*

**Pytanie nr 11**

W nawiązaniu do p. I. ust. 15 prosimy o podanie dopuszczalnego obciążenia na oś przy transporcie materiałów, wyposażenia i sprzętu po istniejących drogach na terenie oczyszczalni.

**Odpowiedź nr 11**

*Łączny ładunek zestawu do 40 ton.*

**Pytanie nr 12**

OPZ p. I. 10 pp.8 prosimy o wykreślenie lub zmianę zapisu: „Żadne braki czy błędy projektowe nie upoważniają Wykonawcy do spowolnienia tempa robót.” W wielu sytuacjach błędy lub braki projektowe mogą spowolnić tempo robót, nawet przy największych staraniach Wykonawcy, np.: błędy projektowe wymuszające istotne odstępianie od zatwierdzonego projektu budowlanego (przed przystąpieniem do realizacji niezbędne będzie uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę – co może spowolnić tempo realizacji), błędne lub niewystarczające rozpoznanie geotechniczne – może powodować konieczność wykonania badań dodatkowych, to również wpłynie na tempo prac, itd. Wykonawca robót nie może odpowiadać za dokumentację Zamawiającego.

**Odpowiedź nr 12**

*Zamawiający nie zmienia zapisów we wskazanym w zapytaniu zakresie.*

**Pytanie nr 13**

W nawiązaniu do p. I. ust. 22 OPZ prosimy o informację, czy możliwa jest organizacja Zaplecza Budowy na terenie oczyszczalni ścieków? Jeżeli tak to jakie opłaty po stronie Wykonawcy będą z tym związane (dzierżawa itd.)?

**Odpowiedź nr 13**

*Organizacja zaplecza budowy na terenie oczyszczalni ścieków jest możliwa. Wykonawca będzie ponosił koszty przyłączy, zużycia energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków oraz wywozu odpadów.*

**Pytanie nr 14**

W nawiązaniu do p. I. ust.23 OPZ prosimy o informację, czy na terenie oczyszczalni, np. na etapie jej budowy lub wykonywania innych prac ziemnych, wystąpiła konieczność wykonywania badań archeologicznych lub saperskich?

**Odpowiedź nr 14**

*Na etapie budowy oczyszczalni ścieków oraz wykonywania innych prac ziemnych do tej pory nie wystąpiła konieczność wykonywania badań archeologicznych. W przypadku konieczności wykonywania badań saperskich Zamawiający nie posiada takiej wiedzy.*

**Pytanie nr 15**

Prosimy o jednoznaczne określenie zasad postępowania z materiałami z rozbiórek:

- w p. II. ust. 1 h) OPZ jest zapis: „Wykonawca zobowiązany jest wysegregować z materiałów rozbiórkowych złom metalowy oraz demontowane maszyny, urządzenia i instalacje oraz inne uzgodnione z Inżynierem i Zamawiającym materiały przeznaczone do odzysku.”
- natomiast zgodnie z p. II.5.: „Wszystkie materiały z robót rozbiórkowych stanowią odpad i będą utylizowane staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach Kwoty Kontraktowej.”

**Odpowiedź nr 15**

*Złom metalowy oraz demontowane maszyny – Wykonawca przekazuje Zamawiającemu. Pozostałe materiały w tym odpady z robót rozbiórkowych, gruz i inne – Wykonawca utylizuje na własny koszt.*

**Pytanie nr 16**

Punkt V. ust.1. OPZ, zapis: „Wykonawca winien niezwłocznie wprowadzić poprawki do Dokumentacji i Rysunków dostarczonych mu przez Inżyniera mając na uwadze modyfikacje wprowadzone podczas wykonywania Robót.” prosimy o potwierdzenie, że wszelkie ewentualne roszczenia autora dokumentacji, wynikające z praw autorskich, nie będą obciążały Wykonawcy.

**Odpowiedź nr 16**

*Autor dokumentacji projektowej będzie pełnił nadzór autorski w trakcie realizacji inwestycji. Na wprowadzanie poprawek do dokumentacji i rysunków Wykonawca winien uzyskać zgodę Projektanta pełniącego nadzór przed uzyskaniem akceptacji Inżyniera/Zamawiającego na wprowadzanie zmian. Wszelkie zmiany dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia przeprowadzane zostaną zgodnie z procedurami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.*

**Pytanie nr 17**

Punkt V. ust. 6. OPZ, prosimy o potwierdzenie czy na podstawie projektu budowlanego została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę? Jeżeli tak to prosimy o przekazanie treści tej decyzji.

**Odpowiedź nr 17**

*Na podstawie projektu budowlanego została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę - decyzja nr 321/2020 z dnia 07.08.2020r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę i rozbiórkę.*

**Pytanie nr 18**

Punkt V. ust. 6. OPZ zapis: „Dla robót nie ujętych w dokumentacji projektowej opisanych w pkt. I. ust. 4 niniejszego OPZ (...)”, w niniejszym OPZ nie ma pkt I ust. 4. Prosimy o korektę.

**Odpowiedź nr 18**

*Zamawiający dokonuje korekty zapisu punktu V. ust. 6. Załącznika nr 1.1. do SWZ – Opisu Przedmiotu Zamówienia – Wymagań Zamawiającego **poprzez skreślenie zapisu:***

***„Dla robót nie ujętych w dokumentacji projektowej opisanych w pkt. I. ust. 4 niniejszego OPZ, dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę Wykonawca winien opracować dokumentację umożliwiającą zgłoszenie robót do wykonania zgodnie z Prawem budowlanym”.***

**Pytanie nr 19**

Prosimy o określenie hierarchii materiałów przetargowych.

**Odpowiedź nr 19**

*Hierarchia dokumentów określona została w § 2 ust. 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ.*

**Pytanie nr 20**

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty, zapis:

„8. Termin usunięcia wad wynosi: .....godzin (słownie .....)5

5 - Termin usunięcia wad – dotyczy terminu przystąpienia do usunięcia oraz usunięcia wad uniemożliwiających zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu, termin ten nie może być krótszy niż 6 godz. a dłuższy niż 24 godz.” Prosimy o potwierdzenie, że „Termin usunięcia wad” – nie stanowi kryterium oceny ofert.

**Odpowiedź nr 20**

*Vide odpowiedź na pytanie nr 2 z dnia 14.07.2021 r.*

**Pytanie nr 21**

Prosimy o udostępnienie dokumentacji archiwalnej istniejących obiektów, które należy poddać rozbiorce lub przebudowie/rozbudowie – jest to niezbędne do rzetelnego oszacowania kosztów realizacji tych prac.

**Odpowiedź nr 21**

*Dokumentacja do wglądu w siedzibie Spółki – Oczyszczalnia ścieków, ul. Ziejkowa 21 w Gostyninie.*

**Pytanie nr 22**

W nawiązaniu do p. XI 3) OPZ prosimy o podanie ilości odpadów z komory czerpnej ścieków surowych ob. Nr I oraz ze zbiorników OBF ob. Nr XXA i XXB jakie należy zutylizować.

**Odpowiedź nr 22**

*Odpady z komory czerpnej ścieków surowych – od 20 do 40 ton.  
Odpady ze zbiorników OBF – od 3000 do 4000 m<sup>3</sup>*

**Pytanie nr 23**

W dokumentach przetargowych Zamawiający umieścił Harmonogram realizacji inwestycji, prosimy o informację czy harmonogram ten jest wiążący dla Wykonawcy?

Jeżeli tak, to jak go należy rozpatrywać w odniesieniu do kryterium oceny ofert:

„Lp. 2. Okres realizacji rozumiany jako Czas na Ukończenie, w tym:

I. nie może być krótszy niż 20 miesięcy od zawarcia umowy;

II. nie może być dłuższy niż 25 miesięcy od zawarcia umowy.”

W Harmonogramie Zamawiającego założono, że odbiór końcowy zakończy się 25 mcy od zawarcia umowy.

**Odpowiedź nr 23**

*Harmonogram realizacji inwestycji stanowiący element Opisu przedmiotu zamówienia jest materiałem poglądowym dla Wykonawcy, w szczególności w zakresie kolejności realizacji robót. Wykonawca na etapie realizacji jest zobowiązany złożyć Program zgodnie z kl. 8.3 Warunków Kontraktu, zakładający realizację prac w oferowanym przez Wykonawcę terminie z uwzględnieniem specyfiki realizacji robót na czynnym i eksploatowanym obiekcie i konieczności zapewnienia dostępu do oczyszczalni ścieków dla osób obsługi - pracowników Zamawiającego, w celu wykonywania czynności eksploatacyjnych oraz osób kontrolujących pracę oczyszczalni ścieków.*

**Pytanie nr 24**

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i jednoznaczne potwierdzenie wymaganego Okresu Realizacji rozumianego jako Czas na Ukończenie. Zgodnie z nw. Zapisami SWZ Czas na Ukończenie liczony jest czasami od daty zawarcia umowy, a wg innego zapisu od Daty Rozpoczęcia Robót czyli od zakończenia okresu Mobilizacji (tj. do miesiąca od zawarcia Umowy).

Zapis ROZDZIAŁ XVI p. 2.2. SWZ:

„Dla kryterium: Okres realizacji (T)

Okres realizacji rozumiany jako Czas na Ukończenie, w tym:

I. nie może być krótszy niż 20 miesięcy od zawarcia umowy;

II. nie może być dłuższy niż 25 miesięcy od zawarcia umowy.

Oferta nie może być opatrzona Okresem realizacji wykraczającym poza wskazane terminy:, tj. krótszym niż minimalny i dłuższym niż maksymalny, gdyż będzie niezgodna z SWZ.”

natomiast

zgodnie z zapisem ROZDZIAŁ III SWZ – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Na termin wykonania zamówienia składają się:

a) Okres Mobilizacji - czas od zawarcia Umowy do Daty Rozpoczęcia Robót – maksymalnie 1 miesiąc;

b) Czas na Ukończenie Robót\* - od 20 do 25 miesięcy

c) Okres Zgłaszania Wad - 12 miesięcy;

d) Gwarancja Jakości\*\* - od 12 do 60 miesięcy;

e) Okres Rękojmi - 60 miesięcy.

\*(...) Czas na Ukończenie stanowi kryterium oceny ofert. Czas na Ukończenie robót liczony jest do Daty Rozpoczęcia Robót.

**Odpowiedź nr 24**

*Zapisy skorygowane zgodnie z wyjaśnieniami i modyfikacjami treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 1 z dnia 14.07.2021 r.*

**Pytanie nr 25**

Dotyczy: Opinii geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego.

Zwracamy uwagę na niewystarczające rozpoznanie geotechniczne i hydrotechniczne terenu inwestycji. Dla całego terenu wykonano jedynie 9 otworów badawczych, przy czym nie rozpoznano warunków gruntowych pod projektowane obiekty w tym np. nr: VIII, XIIA i XIIB oraz XXVB. Warunki gruntowo-wodne mają wpływ na sposób posadowienia oraz konstrukcję obiektów i bez ich właściwego rozpoznania przyjęte rozwiązania projektowe mogą być obciążone dużym ryzykiem błędu. Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne problemy z tego wynikające nie będą obciążały Wykonawcy, a ewentualne zmiany będą rozliczane w ramach robót dodatkowych.

**Odpowiedź nr 25**

*W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający przekazał dwie opinie geotechniczne (razem 16 otworów a nie 9) – załączniki Z-13 i Z-18 w folderze PROJEKT BUDOWLANY - PZT.*

**Pytanie nr 26**

Prosimy o potwierdzenie, że dokumentacja geologiczno-inżynierska nie jest w zakresie Wykonawcy.

**Odpowiedź nr 26**

*Zakres leżący pod stronie Wykonawcy został określony m. in. w STWiORB. W związku z tym, że rozpoznanie geotechniczne ma charakter punktowy. Zamawiający w pkt 6.3 załącznika 1.1. do SWZ wskazał, iż Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji w/w dokumentów i ich właściwej interpretacji oraz do uwzględnienia ryzyka wystąpienia nieprzewidzianych warunków gruntowych. W takiej sytuacji, dalsze postępowanie w tym zakresie, Wykonawca podejmie w porozumieniu z nadzorem geologicznym (po stronie Wykonawcy) oraz Inżynierem i Zamawiającym. Wszelka niezbędna dokumentacja oraz ewentualne zgody, opinie, decyzje administracyjne itp. będą leżały po stronie Wykonawcy.*

**Pytanie nr 27**

W nawiązaniu do Opinii geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego i w oparciu o stwierdzone w niej warunki gruntowe i wodne, prosimy o potwierdzenie, że na terenie dz. nr 114 w m. Gostynin występują proste warunki gruntowe /w myśl rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

**Odpowiedź nr 27**

*Zamawiający w pkt 6.3 załącznika 1.1. do SWZ wskazał, iż Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji w/w dokumentów i ich właściwej interpretacji. Dodatkowo Zamawiający wskazuje, iż kwalifikację obiektów do odpowiedniej kategorii geotechnicznej oraz warunków gruntowych dla nich podano w projekcie architektoniczno-budowlanym, część budowlano-konstrukcyjna.*

**Pytanie nr 28**

Prosimy o udostępnienie archiwalnej dokumentacji geotechnicznej.

**Odpowiedź nr 28**

*Zamawiający nie dysponuje archiwalną dokumentacją geotechniczną.*

**Pytanie nr 29**

Prosimy o przekazanie przedmiarów w formie edytowalnej.

**Odpowiedź nr 29**

*Vide odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 14.07.2021 r.*

**Pytanie nr 30**

W udostępnionym Projekcie Wykonawczym branży AKPiA i elektrycznej są tylko rysunki o numerach rozpoczynających się na literę E. Czy jest to komplet rysunków?

**Odpowiedź nr 30**

*Wszystkie rys. Elektryczne zaczynają się na literę "E" – jest to komplet.*

**Pytanie nr 31**

Udostępniony Projekt Wykonawczy branży AKPiA i elektrycznej jest niepełny – brakuje min.:

- opisu technicznego i specyfikacji;
- zestawienia materiałów do prefabrykacji wszystkich rozdzielnic nN
- i rozdzielnicy SN;
- zestawienia materiałów bezprzerwowego zasilania;
- zestawienia materiałów tymczasowej stacji transformatorowej kontenerowej
- i tymczasowego agregatu prądotwórczego;
- zestawienia kabli, tras kablowych oraz urządzeń do demontażu;
- w Załączniku nr 1 do Projektu Wykonawczego branży elektrycznej i AKPiA
- (album kabli) nie podano długości kabli.

Brak ww. elementów nie pozwala na prawidłowe skalkulowanie ceny ofertowej w tym zakresie. Wykonawca prosi pilnie o uzupełnienie.

Przypominamy, że opis przedmiotu zamówienia powinien odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby Zamawiającego, ale też umożliwić wykonawcy prawidłowe skalkulowanie ceny oferty oraz zapewnić, że wszyscy potencjalni wykonawcy w ten sam sposób będą rozumieć opis przedmiotu zamówienia, w szczególności sporządzą i złożą oferty porównywalne zarówno co do zakresu przedmiotu zamówienia, jak i co do uwzględnienia w cenie oferty wszystkich jego elementów.

Zamawiający nie może przenosić na wykonawców ryzyka związanego z prawidłową wyceną przedmiotu zamówienia w ofercie, w szczególności biorąc pod uwagę, że nie można prawidłowo wycenić ryzyka, którego nie można prawidłowo i w pełni zidentyfikować (wyr. KIO z 27.8.2019 r., sygn. KIO 1555/19, Legalis).

**Odpowiedź nr 31**

*STWiORB - Instalacje elektryczne i AKPiA znajdują się w udostępnionej na stronie prowadzonego postępowania Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – ostatnia część.*

*Zestawienie sporządza wg potrzeby Wykonawca robót na podstawie schematów i widoków szaf.*

*Zasilacze UPS są opisane na rysunkach. Stację tymczasową i tymczasowy agregat dostarcza Wykonawca na czas trwania robót w stacji trafo. Nie ma konieczności sporządzenia zestawień w tym zakresie.*

*Zestawienie kabli stanowi załącznik nr 1 znajdujący się w projekcie wykonawczym w części elektrycznej i AKPiA.*

*Trasy kablowe przedstawiają plany instalacji. Urządzenia do demontażu należy zidentyfikować na wizji lokalnej.*

*Długość kabli należy pomierzyć na etapie sporządzenia oferty na podstawie mapy PZT i rysunków planów instalacji.*

*Zamawiający dokonuje uzupełnienia dokumentacji o opis techniczny w branży elektrycznej i AKPiA. Ww. opis stanowi załącznik do Wyjaśnień i modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 2.*

**Pytanie nr 32**

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 17.09.2021r. Prośbę motywujemy przede wszystkim szerokim zakresem oraz dużą złożonością przedmiotu zamówienia. Inwestycja dotyczy wielobranżowej przebudowy i rozbudowy istniejącej oczyszczalni i obejmuje zakresem wiele obiektów, przy konieczności zachowania ciągłości działania oczyszczalni.

Zamawiający obowiązany jest w warunkach konkretnego postępowania, uwzględnić w szczególności opis przedmiotu zamówienia i jego złożoność oraz rozmiar, a także uwzględnić czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty przez każdego z wykonawców, zapewniając tym samym realną oraz uczciwą konkurencję w postępowaniu.

Nie bez znaczenia pozostaje również fakt okresu urlopowego, który wpływa istotnie na współpracę w tym postępowaniu z zewnętrznymi podmiotami. Wiele firm pracuje w ograniczonych składach osobowych i kontakty z dostawcami oraz podwykonawcami są utrudnione. To powoduje, że przygotowanie dla Państwa rzetelnej i adekwatnej cenowo oferty jest czynnością bardziej praco- i czasochłonną niż w „normalnych” warunkach.

Obowiązkiem rzetelnego Oferenta jest szczegółowe zapoznanie się z pełnym zakresem materiałów przetargowych i z wszelkimi wyjaśnieniami oraz ich gruntowna analiza. Wykonawca musi rozważyć wszystkie okoliczności i ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia, a na to wszystko potrzebny jest czas.

**Odpowiedź nr 32**

*Obecny termin składania ofert to 06.08.2021 r., Zamawiający nie zmienia zapisów we wskazanym w zapytaniu zakresie.*

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w sposób następujący:

1. Załącznik nr 1.3. do SWZ - Dokumentacja Projektowa - zostaje uzupełniona o Opis techniczny w branży elektrycznej i AKPiA (Projekt wykonawczy)

Zamawiający udostępnia wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zgodnie z zapisami art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Powyższe wyjaśnienia i zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia wiążą Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

**Załączniki:**

1. Projekt wykonawczy - Opis techniczny w branży elektrycznej i AKPiA