



Opis Przedmiotu Zamówienia:

pn.: „Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Targowej i ul. Zazamcze w Gostyninie”

Lokalizacja: 09 – 500 Gostynin, ul. Targowa – dz. nr. ew. 1020/3

09 – 500 Gostynin, ul. Zazamcze – dz. nr. ew. 1002/8

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie między innymi następujących robót:

1. Wykonanie kompleksowego remontu przepompowni ścieków zgodnie z opisem technicznym
2. Renowację komory pompowni zgodnie z opisem technicznym
3. Dostawę materiału do wykonania zadania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia armatury/urządzeń producenta zaproponowanego przez Wykonawcę bez podania konkretnej przyczyny odrzucenia,
4. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania armatury (zaworów zwrotnych i odcinających) o klasie jakościowej niższej niż AVK / HAWLE (po stronie Wykonawcy leży udowodnienie równoważności zaproponowanej armatury, w przypadku braku lub niedostatecznego uzasadnienia producent zostanie odrzucony bez podanie konkretnej przyczyny),
5. Dostawę i montaż gniazda montażowego do żurawia (Zamawiający z postępowania wyłącza zakup żurawia ze stali k.o.),
6. Wykonawca na własny koszt wykona tymczasowe obejście pompowni zapewniające nieprzerwane funkcjonowanie kanalizacji sanitarnej,
7. Przygotowanie przepompowni ścieków do prac montażowych po stronie Wykonawcy,
8. Wykonawca dokona włączenia przepompowni ścieków do funkcjonującego systemu SCADA (Z postępowania wyłącza się zakup systemu SCADA),

Nie dopuszcza się stosowania oddzielnych wizualizacji. System SCADA ma posiadać możliwość włączenia wszystkich obiektów komunalnych w jednej wizualizacji.

Ze względu na wprowadzony standard wykonania szaf sterowniczych, 5 letnią gwarancją i konieczność wykonania prac przy oprogramowaniu istniejącej stacji operatorskiej, należy aby prace te na zlecenie wykonawcy wykonał integrator systemu wyznaczony przez Użytkownika. Integrator systemu odpowiedzialny jest za utrzymanie komunikacji, gwarancją, karty SIM i konserwację systemu monitoringu którego właścicielem jest MPK Gostynin.



Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Polnej 2, 09-500 Gostynin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod nr KRS 0000116071, kapitał zakładowy 12.279.300 złotych, wniesiony w całości przez Miasto Gostynin. NIP: 775-000-08-93, REGON:610364810





MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W GOSTYNINIE SP. Z O.O.

ul. Polna 2, 09-500 Gostynin, tel. +24 235 3964 , tel/fax +24 235 30 11
sekretariat@mpkgostynin.pl, www.mpkgostynin.pl

9. Wykonawca raz/rok na własny koszt zobowiązany będzie do wykonania bezpłatnego kompletnego przeglądu serwisowego pompowni ścieków w okresie trwania gwarancji podczas którego będą wykonane między innymi Pomiary rezystancji uziemienia, pomiar rezystancji izolacji kabli pomp, ogólne oględziny instalacji elektrycznej. Po zakończeniu przeglądu Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokół z przeglądu serwisowego
10. Wykonawca na własny koszt przewiezie wybrane elementy pompowni w miejsce wskazane przez Zamawiającego (szafy sterownicze, pompy),


PREZES ZARZĄDU

Władysław Dziachan



Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Polnej 2, 09-500 Gostynin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod nr KRS 0000116071, kapitał zakładowy 12.279.300 złotych, wniesiony w całości przez Miasto Gostynin. NIP: 775-000-08-93, REGON:610364810

