



## Informacja

dot. Przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Targowej i ul. Zazamcze w Gostyninie”

Z uwagi na nieczytelne tabliczki znamionowe oraz brak dokumentacji technicznej przepompowni przy ul. Targowej podane zostały złe parametry pomp. Z bieżących ustaleń wynika iż są to pompy METALCHEM MSV-80 5,5KW o podnoszeniu około  $h=25m$ . Istniejące zabezpieczenie w szafie sterowniczej to 14A.

Dodatkowo ze względu na ukształtowanie terenu prosimy o skalkulowanie kręgu o średnicy wewnętrznej 1600 i wysokości 0,5m pod nakrywą w pompowni przy ul. Targowej.

PROKURENT  
*Edward Pośpieszyński*  
Edward Pośpieszyński

PROKURENT  
*Iwona Kowalczyk*  
Iwona Kowalczyk

